



DI...1773.../2017

Polkowice, 20.07.2017r.

Dotyczy: Zapytania złożone do prowadzonego postępowania przetargowego „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B1 wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulicy Jana Pawła II Polkowice – działka 825/231”

Zamawiający Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., informuje iż do prowadzonego postępowania przetargowego p/n „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B1 wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulicy Jana Pawła II Polkowice – działka 825/231” zostało złożone pytanie.

W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Treść pytania:

1. Czy współczynnik $R_w = 34\text{dB}$ powinien być spełniony dla całego okna czy tylko dla samej szyby. Sprawa jest szczególnie ważna przy oknach kuchennych, które posiadają aż dwa nawiewniki.

Odpowiedź:

Ad 1. Podana izolacyjność akustyczna okna na poziomie co najmniej $R_w=34\text{dB}$ (decybeli) odnosi się do izolacyjności akustycznej zastosowanego okna bez uwzględnienia strat wywołanych przez zamontowanie nawietrznika, czyli dla całej przegrody okiennej (rama okna wraz z pakietem szyb) bez nawietrznika. Jednakże Zamawiający wymaga aby zastosowany nawietrznik posiadał co najmniej współczynnik $D_{n,e,w} = 42\text{dB}$, gdzie $D_{n,e,w}$ – wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego nawiewnika (podawany przez producenta nawiewnika, określane w badaniach laboratoryjnych).

z up. Prezesa Zarządu
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Janik

REGON 390087964

NIP 692-000-01-31

KRS 0000120857

Konto: Bank Zachodni BZ WBK S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 33 203 000,00 zł

21 1090 2109 0000 0005 5002 9044